

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2023003

Product **Jumpax Acoustic  
met kliklaminaat**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer

Laboratoriummetingen op basis van ISO 10140-3:2021

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

**Geluidrapport.nl**

**Rapport 222705**



**Testresultaat**

**$\Delta L_{lin} = 10$  dB**

**Testdatum**

**2023-01-12**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier

Unifloor B.V.

Productnaam

Jumpax Acoustic

Dikte

18 mm

Toepassing op

houten vloer

Geschikt voor type bovensloer:

kliklaminaat, 6-10 mm

**Geldig tot**

**2028-01-12**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

